



תאריך: ט"ז טבת תשפ"ב, 20 דצמבר 2021

לכבוד
מציעים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון: הודעה מספר 1 – מענה לשאלות הבהרה
מכרז 06/2021: לאספקת והתקנת מגובים עדינים

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות הפנייה לקבלת הצעות לפרויקט שבנדון, מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים כולל נספחים.
- 1.2. כל התשובות, הבהרות ושינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי הפנייה מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי הפנייה וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.
- 1.5. בהתאם להוראות מסמכי הפנייה על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.

2. להלן טבלת התשובות, הבהרות ושינויים

מס"ד	מסמך	מספר הסעיף	השאלה	תשובה
1.	נספח ב'		האם יאושר ציוד חברת PROCEDES כמפורט בנספחים מצ"ב.	לא
2.			היות ומדובר בהתקנת מגובים במט"ש קיים, פירוק מגובים קיימין וכד', אנו מבקשים לתאם ביקור באתר כדי לבחון את אתר ההתקנה.	סיור יתקיים בתאריך 23.12.21 בשעה 12:00 יובהר כי אין חובה להשתתף בסיור וההשתתפות אינה מהווה תנאי סף
3.			האם יש תוכניות של המבנה היכן המגובים אמורים להיות מוקנים? אם כן אנא נשמח לקבל את תוכניות המבנה.	אין, הנכם מוזמנים לסיור לבחינת האתר, במועד הנ"ל
4.	1.2		זמן הייצור מקובל למגובים מן הסוג המבוקש הנו כ 14 שבועות לכך יש להוסיף את זמן ההובלה, אשר בימים אלו איטי באופן קיצוני. נבקש לעדכן את מועד אספקת המגוב ל 20 שבועות	מתקבל מועד האספקה של המגובים העדינים עודכן ל-20 שבועות



מי קרית גת

5.	2.2		הספק נדרש במסמך ל"בית מלאכה אשר ברשותו". אנו עובדים אל מול קבלני משנה קבועים שמספקים לנו שירותי מסגרות ועבודות התקנה ושיפוץ. ולכן מבקשים להבהיר ש"בית המלאכה" הינו שלהם, ולא של הספק.	על הספק להציג בית מלאכה אשר מספק לו שירות תחזוקה תחת חוזה חתום בין הצדדים למשך לפחות 5 שנים הקודמות למועד פרסום המכרז
6.	נספח ב-	מפרט טכני (2)	אנו רוצים לציין שהמהירות במגוב במים נקיים המבוקשת, והנכונה, במידות התעלה שצויינו מתאימה עבור הספיקה הממוצעת של כ-1,500 מק"ש. כדי להגיע לערכים אלו ל-4,000 מק"ש נדרשת הרחבת התעלה. אנא הבהרה.	תיקון - ספיקת כל מגוב 2000 מק"ש.
7.	6.1	מועד הגשה	לאור חגי הנוצרים בהם רבים מהיצרנים יהיו בחופשה מרוכזת עד ל-3.1, נבקש לעדכן את מועד הגשת המכרז ל-18.1.22	מועד אחרון להגשת הצעות עודכן לתאריך 18.1.2022 בשעה 12.00
8.	2 – תאור המגוב		במפרט (עמוד 36) מתוארות "מהירות זרימה מקסימליות". אנא הגדירו האם מדובר על מהירות גישה (מהירות הזרימה בתעלה) או מהירות בין המוטות (במים נקיים).	לא תתאפשר מהירות זרימה מקסימאלית מעל 0.9 מ' לשנייה במגוב בספיקת שיא במים נקיים בין המוטות
9.	טופס 6	מדד שקלול האיכות סעיף 1 מספר התקנות בארץ	ליצרן המבוקש יש מאות ואלפי התקנות בחו"ל במדינות OECD. היצרן הוא יצרן אירופי מוכר. אנו מבקשים להכיר בניסיון הקודם של היצרן בייצור ואספקה של מגובים דומים לאלו שנדרש במכרז שעמידה בתנאי שקלול האיכות בקשר עם התקנות קודמות. כמובן שנספק את פרט אנשי הקשר של כל ההתקנות לפי הנדרש במסמכי המכרז.	לא מאושר

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון, נדחה ליום **18.01.2022 בשעה 12.00**.

כמו כן, המועד להגשת שאלות הבהרה בכתב הוארך, וזאת עד ליום **30.12.2021 בשעה 16.00**.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפנייה, ועל המשתתפים להגישה, ביחד עם יתר מסמכי הפנייה כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי הפנייה.

בכבוד רב,

אוריאל טרמצ'י, מנכ"ל

מי קרית גת בע"מ